

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00482
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652018
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

«profine GmbH». Адрес: D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Германия.
Телефон +(1049) 2241 9953 0, факс +(1049) 2241 9953 3561.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«profine GmbH». Адрес: D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Германия.
Телефон +(1049) 2241 9953 0, факс +(1049) 2241 9953 3561.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы «КБЕ» («КВЕ»). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 см. Приложение

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 1192/РС, № 1193/РС от 13.05.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля по сертифицированной продукции № 0120/2-АПИ от "28" октября 2010 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 09.10.2008 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2011 по 19.05.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-DE.ПБ37.В.00482

(обязательная сертификация)

ТР 0055303

(учетный номер бланка)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("КВЕ") белые, неламинированные: группа нормальногорючие (Г3); группа умеренновоспламеняемые (В2); группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("КВЕ") окрашенные в массу, ламинированные: группа нормальногорючие (Г3); группа легковоспламеняемые (В3); группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

В.Б. Смирнов